

# 电气火灾监控系统 设计与应用图集

图集号：ACR12CDX401

上海安科瑞电气股份有限公司  
山东省建筑电气技术情报网

上海安科瑞电气股份有限公司[股票代码:300286.SZ]是一家为智能电网用户端提供智能电力监控、电能管理、电气安全等系统性解决方案的国内少数几家领先企业之一。

公司自2003年6月成立以来,专注于用户端智能电力仪表的研发、生产和销售,产品线涵盖了智能电网用户端的低压电力信号采集、测量、计量、监控、保护及系统集成,主要有网络电力仪表、智能马达控制器、导轨式安装电能表、电量传感器、光伏汇流箱、有源滤波器、医疗洁净电源柜等产品以及智能电力监控与电能管理、建筑能耗分析管理、电气火灾监控、数据中心用电监控、光伏电站监控、ZigBee(物联网)无线电能管理等系统方案。

公司拥有嘉定区级技术中心,是高新技术企业和软件企业。先后参与GB/T22264-2008《安装式数字电测量仪表》、JB/T10736-2007《低压电动机保护器》、GB/T15576-2008《低压成套无功补偿装置》、GB/T22387-2008《剩余电流动作继电器》等多项电力仪表国标和行标的起草或编制。截止到2011年12月,公司拥有授权专利100余项和70余项计算机软件著作权;ACR网络电力仪表列为国家重点新产品,公司被上海经信委列为智能电网重点企业之一。

2007年,公司在江苏江阴的生产基地建成投产,一期工厂厂房面积10000平方米,是智能电力仪表行业中首家采用无铅化SMT生产工艺的企业,为公司产品产业化、规模化实施提供了保障。2010年3月,公司技改,将车间进行防静电改造,使生产环境进一步提升,同时,在生产上引进MES管理系统,每道工序都进行条形码扫描,使整个生产进度和过程都得到了控制。基本实现了无纸化管理,节约了生产成本,提高了管理效率。

安科瑞商标和产品先后被评为上海市著名商标和名牌产品,产品广泛应用于上海世博工程、广州亚运会工程、援哥斯达黎加国家体育场工程、京津高铁电力监控、敦煌10MW光伏示范电站、中国银行浦东数据中心、印度50万吨焦化等国内外重大项目中,赢得了较好的市场声誉。



# 电气火灾监控系统 设计与应用图集

主编单位：山东省建筑电气技术情报网  
上海安科瑞电气股份有限公司  
设计分类：产品标准化设计

图集号：ACR12CDX401  
编制日期：2012年8月1日

主编单位设计负责人 吴恩远 周 中  
主编单位技术审定人 聂玉安 周 中  
技 术 审 定 人 裴善勇 徐 敏  
设 计 负 责 人 陈齐力 徐海艳

## 前言

上海安科瑞电气股份有限公司长期以来得到了全国各地设计单位电气设计人员的大力支持和帮助，事业上取得了较大的发展和进步，于2012年1月在深交所成功上市，成为国内该行业的少数领先企业之一。为更好地加强与广大电气设计人员的交流并提供更好的技术支持与服务，上海安科瑞电气股份有限公司与山东省建筑电气技术情报网合作编制了本系列图集，供设计人员参考使用。

本图集编制得到了中国建筑学会建筑电气分会、全国建筑电气设计技术协作及情报交流网的许多专家的关心和支持，并提出了许多宝贵的意见和建议，在此我们表示衷心的感谢。参加审阅的专家有（以姓氏笔画为序）丁杰、王东林、王金元、王勇、孙成群、孙胜进、张文才、李炳华、李蔚、杨德才、沈育祥、邵民杰、陈汉民、陈众励、陈建飏、周名嘉、俞志敏、洪伟、夏林、郭晓岩、熊江。

由于这是对安科瑞“建筑能耗监测管理系统”、“医疗隔离电源监控系统”、“电气火灾监控系统”等系列产品在设计应用标准化方面的首次编写，因编制时间较紧，也缺乏更加深入的应用调查研究，肯定会有些问题和不完善的部分，恳切希望广大电气设计人员和各界从事建筑电气工作的同仁们给以批评指教，提出宝贵的修改建议，我们将会吸收大家的意见，在第二版时予以修改补充完善。







目录

|                          |    |                          |    |
|--------------------------|----|--------------------------|----|
| 目录                       | 1  | 某综合楼电气火灾监控系统干线图          | 19 |
| 编制说明                     | 2  | 二级配电箱电气火灾监控探测器设置示例       | 22 |
| 剩余电流监测与接地形式的关系           | 5  | 剩余电流互感器尺寸及接线图            | 23 |
| 电气火灾监控系统额定剩余电流报警值估算      | 6  | 剩余电流互感器、温度传感器技术参数        | 24 |
| 图形符号选择表                  | 7  | 监控探测器接线端子排               | 25 |
| 监控探测器选型                  | 8  | 监控探测器外形及安装尺寸             | 27 |
| 产品型号命名规则                 | 9  | 壁挂式监控设备外形尺寸              | 28 |
| 探测器、互感器及监控设备选择表          | 10 | 柜体式监控设备外形尺寸              | 29 |
| 单体系统通信组网方案               | 11 | 琴台式监控设备外形尺寸              | 30 |
| 混合系统通信组网方案               | 12 | Acrel-6000电气火灾监控系统软件运行界面 | 31 |
| Acrel-6000与火灾自动报警系统连接关系图 | 13 | Acrel电气火灾监控系统调试报告组成及内容   | 32 |
| 低压配电系统二级电气火灾监控设置方案综合图    | 14 | Acrel电气火灾监控系统调试报告书格式示例   | 33 |
| 低压配电系统电气火灾监控设计示例         | 15 |                          |    |

|     |     |             |
|-----|-----|-------------|
| 目 录 | 图集号 | ACR12CDX401 |
|     | 页次  | 1           |

# 编制说明

为使广大电气设计人员更好的了解和掌握安科瑞Acrel-6000电气火灾监控系统，满足建筑物电气防火和早期报警的要求，达到遏制电气火灾的目的，并促进上海安科瑞电气股份有限公司新产品、新技术的推广应用，特根据Acrel-6000电气火灾监控系统的特点，编制本图集。

## 1 编制依据

《建筑设计防火规范》GB 50016-2006

《低压配电设计规范》GB 50054-2011

《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版)

《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008

《剩余电流动作保护装置的安装和运行》GB 13955-2005

《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-2011

《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2007

《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-98

《低压开关设备和控制设备总则》GB 14048.1-2006

《电气火灾监控系统 第1部分：电气火灾监控设备》

GB 14287.1-2005

《电气火灾监控系统 第2部分：剩余电流式电气火灾监控探测器》

GB 14287.2-2005

《电气火灾监控系统 第3部分：测温式电气火灾监控探测器》

GB 14287.3-2005

## 2 适用范围

本图集适用于新建、扩建和改建的民用建筑及一般工业建筑物中，电压等级在220V/380V供电系统的电气火灾监控系统设计与应用，并包括系统设备的选择与安装，有特殊要求的建筑物需结合工程的实际情况选用。本图集不适用于有爆炸危险的场所。

## 3 主要内容

额定剩余电流报警值估算；各类产品外形尺寸及安装要求；设计选型及组网要求；低压配电系统剩余电流火灾监控系统设计示例；系统调试报告格式等内容。

## 4 系统概述

Acrel-6000电气火灾监控系统，是根据国家现行规范标准由上海安科瑞电气股份有限公司研发的全数字化独立运行的系统，已通过国家消防电子产品质量监督检验中心的消防电子产品试验认证，并且均通过严格的EMC电磁兼容试验，保证了该系列产品在低压配电系统中的安全正常运行，现均已批量生产并在全中国得到广泛地应用。该系统通过对剩余电流、过电流、过电压和温度信号

编制说明

|     |             |
|-----|-------------|
| 图集号 | ACR12CDX401 |
| 页次  | 2           |

的采集与监视，实现对电气火灾的早期预防和报警，必要时还能联动切除被检测到剩余电流超标的配电回路；并根据用户的需求，还可以满足与火灾自动报警系统或配电监控系统等进行数据交换和共享。Acrel-6000电气火灾监控系统由AKH-0.66L系列剩余电流互感器、ARCM系列监控探测器和Acrel-6000系列监控设备三部分构成。系统各设备之间均采用总线（双绞线）进行连接，施工布线简单方便。

4.1 AKH-0.66L系列剩余电流互感器

AKH-0.66L系列剩余电流互感器是剩余电流监测的基本模块，当回路中L1、L2、L3、N线的电流矢量和不为零时，互感器的二次侧产生电流信号，对该电流信号进行采集处理后就可得到该回路中的实际剩余电流值。AKH-0.66L系列剩余电流互感器有模拟型和数字型两种：模拟型互感器只是将剩余电流信号传送到监控探测器进行处理；数字型互感器将剩余电流信号就地处理后，通过数字信号直接上传至监控主机。

ARCM产品选用高线性度、宽量程的剩余电流互感器，完全符合标准中剩余电流监测20~1000mA的要求，互感器本身具有过载保护，很好的保证了互感器的正常工作。

4.2 ARCM系列监控探测器

ARCM系列监控探测器主要用于各区域内信号的采集及处理，具有本地数据显示、参数整定和声光报警等功能，与AKH-0.66L系列剩余电流互感器配合使

用。其接收到AKH-0.66L检测到的监测回路中的剩余电流信号后，实时处理并通过标准的MODBUS通信协议上传至Acrel-6000监控主机。ARCM系列监控探测器功能齐全：有单独剩余电流监测功能的监控探测器（可选1~8路）；有多种功能组合的监控探测器，可实现剩余电流、温度、电流、电压功能的多种组合；也有高度集成了火灾监控、配电监测、电能计量三大功能于一体，并通过两路独立的通信端口分别为电气火灾监控系统及配电监控系统提供可靠的实时数据，减少了探测器终端数量，为用户节省了投资，并且相同功能的监控探测器具有多种不同安装形式，满足各类不同项目的应用。

4.3 Acrel-6000系列监控设备

Acrel-6000系列监控设备是整个电气火灾监控系统的最顶端，可连接多台ARCM系列探测器，组成一套功能齐全的电气火灾监控系统，具有声光报警功能并同步显示报警回路，其报警信息记录可储存12个月以上，后备不间断电源可保证市电失电后连续正常运行4小时以上。监控设备分为壁挂式、琴台式和柜体式三种，有效通信距离可达1200米。多台设备之间或与其他系统如火灾自动报警与消防联动系统、电力监控系统等，可进行数据交互。并且该系列监控设备具备自检功能，从硬件、软件、通信线路、电源等各个方面进行系统自检，以随时掌握系统产品运行状态，保证系统运行的可靠性。

|      |     |             |
|------|-----|-------------|
| 编制说明 | 图集号 | ACR12CDX401 |
|      | 页次  | 3           |



## 编制说明

为使广大电气设计人员更好的了解和掌握安科瑞Acrel-6000电气火灾监控系统，满足建筑物电气防火和早期报警的要求，达到遏制电气火灾的目的，并促进上海安科瑞电气股份有限公司新产品、新技术的推广应用，特根据Acrel-6000电气火灾监控系统的特点，编制本图集。

### 1 编制依据

《建筑设计防火规范》GB 50016-2006

《低压配电设计规范》GB 50054-2011

《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版)

《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008

《剩余电流动作保护装置的安装和运行》GB 13955-2005

《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-2011

《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2007

《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-98

《低压开关设备和控制设备总则》GB 14048.1-2006

《电气火灾监控系统 第1部分：电气火灾监控设备》

GB 14287.1-2005

《电气火灾监控系统 第2部分：剩余电流式电气火灾监控探测器》

GB 14287.2-2005

《电气火灾监控系统 第3部分：测温式电气火灾监控探测器》

GB 14287.3-2005

### 2 适用范围

本图集适用于新建、扩建和改建的民用建筑及一般工业建筑物中，电压等级在220V/380V供电系统的电气火灾监控系统设计与应用，并包括系统设备的选择与安装，有特殊要求的建筑物需结合工程的实际情况选用。本图集不适用于有爆炸危险的场所。

### 3 主要内容

额定剩余电流报警值估算；各类产品外形尺寸及安装要求；设计选型及组网要求；低压配电系统剩余电流火灾监控系统设计示例；系统调试报告格式等内容。

### 4 系统概述

Acrel-6000电气火灾监控系统，是根据国家现行规范标准由上海安科瑞电气股份有限公司研发的全数字化独立运行的系统，已通过国家消防电子产品质量监督检验中心的消防电子产品试验认证，并且均通过严格的EMC电磁兼容试验，保证了该系列产品在低压配电系统中的安全正常运行，现均已批量生产并在全中国得到广泛地应用。该系统通过对剩余电流、过电流、过电压和温度信号

编制说明

|     |             |
|-----|-------------|
| 图集号 | ACR12CDX401 |
| 页次  | 2           |

的采集与监视，实现对电气火灾的早期预防和报警，必要时还能联动切除被检测到剩余电流超标的配电回路；并根据用户的需求，还可以满足与火灾自动报警系统或配电监控系统等进行数据交换和共享。Acrel-6000电气火灾监控系统由AKH-0.66L系列剩余电流互感器、ARCM系列监控探测器和Acrel-6000系列监控设备三部分构成。系统各设备之间均采用总线（双绞线）进行连接，施工布线简单方便。

4.1 AKH-0.66L系列剩余电流互感器

AKH-0.66L系列剩余电流互感器是剩余电流监测的基本模块，当回路中L1、L2、L3、N线的电流矢量和不为零时，互感器的二次侧产生电流信号，对该电流信号进行采集处理后就可得到该回路中的实际剩余电流值。AKH-0.66L系列剩余电流互感器有模拟型和数字型两种：模拟型互感器只是将剩余电流信号传送到监控探测器进行处理；数字型互感器将剩余电流信号就地处理后，通过数字信号直接上传至监控主机。

ARCM产品选用高线性度、宽量程的剩余电流互感器，完全符合标准中剩余电流监测20~1000mA的要求，互感器本身具有过载保护，很好的保证了互感器的正常工作。

4.2 ARCM系列监控探测器

ARCM系列监控探测器主要用于各区域内信号的采集及处理，具有本地数据显示、参数整定和声光报警等功能，与AKH-0.66L系列剩余电流互感器配合使

用。其接收到AKH-0.66L检测到的监测回路中的剩余电流信号后，实时处理并通过标准的MODBUS通信协议上传至Acrel-6000监控主机。ARCM系列监控探测器功能齐全：有单独剩余电流监测功能的监控探测器（可选1~8路）；有多种功能组合的监控探测器，可实现剩余电流、温度、电流、电压功能的多种组合；也有高度集成了火灾监控、配电监测、电能计量三大功能于一体，并通过两路独立的通信端口分别为电气火灾监控系统及配电监控系统提供可靠的实时数据，减少了探测器终端数量，为用户节省了投资，并且相同功能的监控探测器具有多种不同安装形式，满足各类不同项目的应用。

4.3 Acrel-6000系列监控设备

Acrel-6000系列监控设备是整个电气火灾监控系统的最顶端，可连接多台ARCM系列探测器，组成一套功能齐全的电气火灾监控系统，具有声光报警功能并同步显示报警回路，其报警信息记录可储存12个月以上，后备不间断电源可保证市电失电后连续正常运行4小时以上。监控设备分为壁挂式、琴台式和柜体式三种，有效通信距离可达1200米。多台设备之间或与其他系统如火灾自动报警与消防联动系统、电力监控系统等，可进行数据交互。并且该系列监控设备具备自检功能，从硬件、软件、通信线路、电源等各个方面进行系统自检，以随时掌握系统产品运行状态，保证系统运行的可靠性。

|      |     |             |
|------|-----|-------------|
| 编制说明 | 图集号 | ACR12CDX401 |
|      | 页次  | 3           |

5 选用注意事项




- 5.1 首先熟悉了解产品的功能特点，掌握图集选用的基本方法，明确电气火灾监控系统设置原则，做到有章可循，严格把握需要设置的场所和部位，并充分考虑工程应用中的具体细节，统一规范设计、安装施工等做法，达到正确地选择合理地应用。
- 5.2 电气火灾监控系统，除特殊情况必须联动切除被检测的配电回路断电外，应仅作用于报警；探测器的额定剩余电流报警值的设定，应不小于被保护电气线路和设备的正常运行时固有剩余电流最大值的2倍；报警值的设定除设计时参照公式估算外，应通过安装调试实测数据进行检验，最后确定实际的设定值。
- 5.3 剩余电流互感器的额定工作电流等级，应按大于或等于各配电回路保护电器的整定电流值选择，最大穿过（或连接）线缆和铜排的截面应符合图集规定要求。
- 5.4 电气火灾监控探测器在低压固定式与抽出式配电柜以及各类配电箱内设置时，应合理地考虑安装空间，避免出现安装困难等问题而导致设计变更；系统产品在成套柜（箱）内安装接线可参考本图集有关要求实施，并可根据实际情况进行调整。
- 5.5 电气火灾监控系统各类产品的接线端子编号及接线功能，均与实际的产品相同，应严格按设计要求接线。有特殊要求的产品应以实际产品为准。

5.6 电气火灾监控设备优先安装在消防控制室内，当无消防控制室时，壁挂式监控设备亦可安装在有人值班的变配电所（配电室），或经常有人值班的房间内墙壁上。

6 其它

- 6.1 本图集提供的设计案例仅供参考，对配电系统中剩余电流监测点的具体设置，由设计人员按照对规范的理解和当地消防管理部门的要求确定。
- 6.2 本图集仅编入产品选型部分、系统基本通信组网方案、联网通信方案、配电系统常用各种设计做法示例以及系统通信设计典型示例等内容，供设计、安装施工等人员在选择应用时参考。当在设计施工中有新的要求和建议时，可随时与安科瑞电气股份有限公司联系，本公司将及时提供技术支持和现场服务。
- 6.3 随着国家各类规范标准中对剩余电流电气火灾监控系统设置要求的新变化和新产品新技术的发展，将会及时更新图集内容，为工程应用提供更好的服务。

剩余电流监测与接地型式的关系

| 接地型式分类   | 接地型式基本要求                                             | 接地型式主要特点                                                               | 剩余电流监测基本要求                                                    | 接地型式图示                                                                               |
|----------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| TN系统     | 在此系统中,电源有一点与地直接连接,负荷侧电气装置的外露可导电部分通过PE线与该点连接。         | 所有电气装置外露可导电部分必须用保护线(或共用中性线即PEN线)与电源的接地点相连接,且必须将能同时触及的外露可导电部分接至同一接地装置上。 | 按TN-S、TN-C-S系统剩余电流监测的基本要求。                                    |                                                                                      |
| TN-S系统   | 在TN系统中,系统中有一部分中性线与保护线是分开的。                           | 在此系统中,中性线与保护线从电源侧中性点开始完全分开。                                            | 可以在全系统中使用剩余电流监测功能,其相线及N线均穿过剩余电流互感器线圈。                         |   |
| TN-C-S系统 | 在TN系统中,系统中有一部分中性线与保护线是合一的。                           | 在此系统中,当中性线与保护线在某点(一般为进户处)分开后就不能再合并,且中性线绝缘水平应与相线相同。                     | 一般不可以在全系统中使用剩余电流监测功能,只允许使用在N线与PE线分开部分,其分开的N线必须在剩余电流互感器线圈前端接入。 |   |
| TT系统     | 在此系统中,电源有一点与地直接连接,负荷侧电气装置的外露可导电部分连接的接地极和电源的接地极无电气联系。 | 电源侧中性点直接接地,负荷侧电气装置的外露可导电部分连接至与电源接地无关的接地极。                              | 可以在全系统中采用剩余电流监测,其相线及N线均穿过剩余电流互感器线圈。                           |  |

注: 当配电系统中有较大量单相220V用电设备,而线路敷设环境易造成一相接地或N线断裂,从而引起零电位升高时,电气设备外壳不宜接N线而采用TT系统。TT系统适用于城镇、农村居住区、

工业企业和分散的民用建筑等场所。当负荷侧和线路首端均装有剩余电流保护器,且干线末端装有中性线(N线)断线保护时,则可成为功能完善的系统。



电气火灾监控系统额定剩余电流报警值估算

1. 《电气火灾监控系统 第2部分：剩余电流式电气火灾监控探测器》GB 14278.2-2005第4.2.2条：探测器报警值不应小于20mA，不应大于1000mA，且探测器报警值应在报警设定值的80%~100%之间。

2. 《剩余电流动作保护装置的安装和运行》GB 13955-2005第5.7.5条：选用的剩余电流保护装置的额定剩余不动作电流，应不小于被保护电气线路和设备的正常运行时剩余电流最大值的2倍。

3. 电气火灾监控探测器额定剩余电流报警值的设定，应考虑配电系统及用电设备的正常剩余电流（即固有剩余电流），并以实测数据为准，设计时可参照（3-1）公式进行估算：

$$I_s = 2(I_x + I_b) \dots \dots \dots (3-1)$$

式中  $I_s$  . . . . . 电气火灾监控探测器额定剩余电流报警值 (mA)；

$I_x$  . . . . . 各种线路正常运行时的剩余电流 (mA)，见表一；

$I_b$  . . . . . 各种设备正常运行时的剩余电流 (mA)，见表二、三。

表一： 220/380V线路每公里剩余电流 (mA)

| 截面 \ 绝缘材质           | 聚氯乙烯 | 橡皮 | 聚乙烯 |
|---------------------|------|----|-----|
| 4 mm <sup>2</sup>   | 52   | 27 | 17  |
| 6 mm <sup>2</sup>   | 52   | 32 | 20  |
| 10 mm <sup>2</sup>  | 56   | 39 | 25  |
| 16 mm <sup>2</sup>  | 62   | 40 | 26  |
| 25 mm <sup>2</sup>  | 70   | 45 | 29  |
| 35 mm <sup>2</sup>  | 70   | 49 | 33  |
| 50 mm <sup>2</sup>  | 79   | 49 | 33  |
| 70 mm <sup>2</sup>  | 89   | 55 | 33  |
| 95 mm <sup>2</sup>  | 99   | 55 | 33  |
| 120 mm <sup>2</sup> | 109  | 60 | 38  |
| 150 mm <sup>2</sup> | 112  | 60 | 38  |
| 185 mm <sup>2</sup> | 116  | 60 | 38  |
| 240 mm <sup>2</sup> | 127  | 61 | 39  |

表二： 电动机剩余电流 (mA)

| 运行方式 \ 额定功率 | 正常运行 | 电动机启动 | 运行方式 \ 额定功率 | 正常运行 | 电动机启动 |
|-------------|------|-------|-------------|------|-------|
| 1.5kW       | 0.15 | 0.58  | 22kW        | 0.72 | 3.48  |
| 2.2kW       | 0.18 | 0.79  | 30kW        | 0.87 | 4.58  |
| 5.5kW       | 0.29 | 1.57  | 37kW        | 1.00 | 5.57  |
| 7.5kW       | 0.38 | 2.05  | 45kW        | 1.09 | 6.60  |
| 11 kW       | 0.5  | 2.39  | 55kW        | 1.22 | 7.99  |
| 15 kW       | 0.57 | 2.63  | 75kW        | 1.48 | 10.54 |
| 18.5kW      | 0.65 | 3.03  |             |      |       |

表三： 荧光灯、家用电器、计算机剩余电流 (mA)

| 设备名称 | 型 式          | 剩余电流 (mA) |
|------|--------------|-----------|
| 荧光灯  | 安装在金属构件上     | 0.1       |
|      | 安装在木质或混凝土构件上 | 0.02      |
| 家用电器 | 手握式 I 级设备    | ≤ 0.75    |
|      | 固定式 I 级设备    | ≤ 0.75    |
|      | II 级设备       | ≤ 0.75    |
|      | I 级电热设备      | ≤ 0.75    |
| 计算机  | 移动式          | 10.0      |
|      | 固定式          | 3.5       |
|      | 组合式          | 15.0      |

4. 电气火灾监控系统，除特殊情况必须联动切除被检测的配电回路断电外，应仅作用于报警；探测器的额定剩余电流报警值的设定，除设计时参照公式估算外，应通过安装调试实测数据进行校验，最后确定实际的设定值为准，并在长期运行中得到验证。

电气火灾监控系统图形符号选择表

| 图形符号                                                                                | 图形名称       | 型号            | 基本用途                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------------------------------|
|    | 模拟型剩余电流互感器 | AKH-0.66L □   | 适用于低压配电回路需要在现场设定剩余电流和监控显示的场所,与监控探测器配合使用。 |
|    | 数字型剩余电流互感器 | AKH-0.66L □ D | 适用于低压配电回路不需要在现场设定剩余电流和监控显示的场所,与监控设备配合使用。 |
|    | 外置温度探测器    | ANTC          | 适用于低压配电回路中需要外置温度探测器的场所,与监控探测器配合使用。       |
|    | 监控探测器      | ARCM          | 适用于低压配电回路中需要在现场对剩余电流设定、监控、显示的场所。         |
|    | 壁挂式监控设备    | Acrel-6000/B  | 适用于1~4条通信总线最多可连接 128个探测器,可适用于壁挂安装的场所。    |
|   | 琴台式监控设备    | Acrel-6000/Q  | 适用于 1~32条通信总线最多可连接1024个探测器,可适用于落地安装的场所。  |
|  | 柜体式监控设备    | Acrel-6000/G  | 适用于 1~32条通信总线最多可连接1024个探测器,可适用于落地安装的场所。  |
|  | 连线         |               | 一般符号(导线;电缆;电线;传输线路;电信线路)。                |

低压配电系统图形符号选择表

| 图形符号                                                                                  | 图形名称       | 文字符号 | 基本用途                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------|
|    | 低压开关柜、屏、箱  | AA   | 作为变配电室(配电室)、电源进线等场所落地安装使用。    |
|    | 电源自动切换箱(屏) | AT   | 作为电力和照明双电源切换使用:电力为ATP;照明为ATL。 |
|    | 电力配电箱      | AP   | 电力系统配电使用。                     |
|    | 照明配电箱(屏)   | AL   | 照明系统配电使用。                     |
|    | 应急照明箱(屏)   | ALE  | 应急照明系统配电使用。                   |
|    | 低压断路器      |      | 配电回路分断及保护使用。                  |
|    | 剩余电流保护开关   |      | 配电回路分断、保护及漏电动作使用。             |
|    | 负荷隔离开关     |      | 配电回路分断隔离电源使用。                 |
|  | 低压熔断器      |      | 配电回路分断及保护使用。                  |

注: 低压配电系统图形符号选择表, 仅列举出图集中  
几种通用的图例, 其他图例按国标要求为准。

图形符号选择表

|     |             |
|-----|-------------|
| 图集号 | ACR12CDX401 |
| 页次  | 7           |

| 代号      | 型号规格         | 主要功能                                                                                                                                     | 外形尺寸  | 备注                |
|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| ARCM-1  | ARCM300-J1   | 单回路剩余电流监测、3路温度检测、继电器输出、事件记录、内置时钟、LCD显示、RS485/Modbus协议、CANBUS可选、35mm导轨安装                                                                  | 详见P27 | 出线回路              |
| ARCM-2  | ARCM300-J4   | 4回路剩余电流监测、继电器输出、事件记录、内置时钟、LCD显示、RS485/Modbus协议、CANBUS可选、35mm导轨安装                                                                         | 详见P27 | 出线回路              |
| ARCM-3  | ARCM300-J8   | 8回路剩余电流监测、2路温度检测、2路开关量输入、2路继电器输出、LED显示、RS485/Modbus协议                                                                                    | 详见P27 | 出线回路              |
| ARCM-4  | ARCM200L-Z2  | 三相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、频率测量；视在电能、四象限电能计量；单回路剩余电流和温度监测；两路继电器输出（D01报警、D02脱扣）、两路开关量输入（DI1开关反馈、DI2联动）；事件记录、内置时钟；点阵式LCD显示、双路RS485/Modbus协议    | 详见P27 | 出线（三相、漏电）或动力/层箱进线 |
| ARCM-5  | ARCM200L-Z   | 三相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、频率测量；视在电能、四象限电能计量；单回路剩余电流和温度监测；两路继电器输出（D01报警、D02脱扣）、两路开关量输入（DI1开关反馈、DI2联动）；事件记录、内置时钟；点阵式LCD显示、RS485/Modbus协议      | 详见P27 | 出线（三相、漏电）或动力/层箱进线 |
| ARCM-6  | ARCM200L-UI  | 三相电压、电流、单回路剩余电流和温度监测；两路继电器输出（D01报警、D02脱扣）、两路开关量输入（DI1开关反馈、DI2联动）；事件记录、内置时钟；点阵式LCD显示、RS485/Modbus协议                                       | 详见P27 | 出线回路              |
| ARCM-7  | ARCM200L-I   | 三相电流、单回路剩余电流和温度监测；两路继电器输出（D01报警、D02脱扣）、两路开关量输入（DI1开关反馈、DI2联动）；事件记录、内置时钟；点阵式LCD显示、RS485/Modbus协议                                          | 详见P27 | 出线回路              |
| ARCM-8  | ARCM200BL-J1 | 单回路剩余电流监测、3路温度检测、继电器输出、事件记录、内置时钟、LCD显示、RS485/Modbus协议、CANBUS可选                                                                           | 详见P27 | 出线回路              |
| ARCM-9  | ARCM200BL-J4 | 4回路剩余电流监测、继电器输出、事件记录、内置时钟、LCD显示、RS485/Modbus协议、CANBUS可选                                                                                  | 详见P27 | 多回路出线监测           |
| ARCM-10 | ARCM200L-J8  | 8回路剩余电流监测、2路温度检测、2路开关量输入、2路继电器输出、LCD显示、RS485/Modbus协议                                                                                    | 详见P27 | 多回路出线监测           |
| ARCM-11 | ARCM100-Z    | 三相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、频率测量；视在电能、基波电能、四象限电能计量；单回路剩余电流和温度监测；两路继电器输出（D01报警、D02脱扣）、两路开关量输入（DI1开关反馈、DI2联动）；事件记录、内置时钟；点阵式LCD显示、RS485/Modbus协议 | 详见P27 | 出线（三相、漏电）或动力/层箱进线 |
| ARCM-12 | ARCM500-J32  | 32回路剩余电流监测、96路温度检测、继电器输出、事件记录、内置时钟、LCD显示、RS485/Modbus协议、CANBUS可选                                                                         | 详见P27 | 多回路出线监测           |

## 监控探测器选型

|     |             |
|-----|-------------|
| 图集号 | ACR12CDX401 |
| 页次  | 8           |

ARCM100系列监控探测器型号标注: A RCM 100 - □

生产企业代号: 上海安科瑞  
产品系列代号: 电气火灾监控探测器  
产品设计序号: 100  
探测器代号: 详见P10表1

ARCM200系列监控探测器型号标注: A RCM 200 □ □ - □

生产企业代号: 上海安科瑞  
产品系列代号: 电气火灾监控探测器  
产品设计序号: 200  
外形尺寸: 空 96方型  
                  B 96槽型  
显示方式: 空 数码管显示  
                  L 点阵液晶显示  
探测器代号: 详见P10表2

Acrel-6000系列监控设备型号标注: Acrel-6000 / □ □

生产企业代号: 上海安科瑞  
产品系列代号: 电气火灾监控设备  
主机安装方式: B 壁挂式 Q 琴台式 G 柜体式  
连接探测器个数: 详见P10表5

ARCM300系列监控探测器型号标注: A RCM 300 - □

生产企业代号: 上海安科瑞  
产品系列代号: 电气火灾监控探测器  
产品设计序号: 300  
探测器代号: 详见P10表3

AKH系列剩余电流互感器型号标注: A KH-0.66L □ □

生产企业代号: 上海安科瑞  
产品系列代号: 剩余电流互感器  
配电回路额定工作电流: 详见P10表4  
互感器代号: 空 圆形穿孔, 模拟型剩余电流互感器  
                  F 方形穿孔, 模拟型剩余电流互感器  
                  D 圆形穿孔, 数字型剩余电流互感器

表1: ARCM100系列电气火灾监控探测器选择表

| 基本型号<br>功能参数 | 上海安科瑞电气<br>火灾监控探测器 | 设计序号                                                      | 探测器代号                                                                                                      |
|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | ARCM               | 100                                                       | Z                                                                                                          |
| 主要<br>功能参数   |                    | 工作电源AC220V、<br>功耗小于5W、点阵<br>LCD显示、嵌入式安<br>装、声光报警、数字<br>通信 | 三相全电能测量；视在电能、基波电<br>能、四象限电能计量；单回路剩余电流<br>和温度监测；多路继电器输出、支持消<br>防联动；事件记录、内置时钟；大屏幕<br>点阵式LCD显示、RS485/Modbus协议 |
| 其它说明         |                    | 与监控设备通信距离<br>≤1200m,可扩展                                   | 120x120面板安装                                                                                                |

表3: ARCM300系列电气火灾监控探测器选择表

| 基本型号<br>功能参数 | 上海安科瑞电气<br>火灾监控探测器 | 设计序号                                                    | 探测器代号                                     |                                  |                                          |
|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
|              | ARCM               | 300                                                     | J1                                        | J4                               | J8                                       |
| 主要<br>功能参数   |                    | 工作电源<br>AC220V,功耗小于<br>3W,字段液晶(数<br>码管)显示,声光<br>报警,数字通信 | 一路剩余电<br>流,三路温度<br>监测及报警<br>保护,字段液<br>晶显示 | 四路剩余电<br>流监测及报<br>警保护,字段<br>液晶显示 | 八路剩余电<br>流,两路温度<br>监测及报警<br>保护,数码<br>管显示 |
| 其它说明         |                    | 与监控设备通信<br>距离≤1200m,可<br>扩展                             | 35mm<br>导轨安装                              | 35mm<br>导轨安装                     | 35mm<br>导轨安装                             |

表2: ARCM200系列电气火灾监控探测器选择表

| 基本型号<br>功能参数 | 上海安科瑞电气<br>火灾监控探测器 | 设计序号                                                     | 外形尺寸               | 显示方式              | 探测器代号                          |                       |                                |                                                  |                                                                   |                                                                      |    |
|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----|
|              | ARCM               | 200                                                      | □                  | □                 | J1                             | J4                    | J8                             | I                                                | UI                                                                | Z                                                                    | Z2 |
| 主要<br>功能参数   |                    | 工作电源AC220V,<br>功耗小于5W、字段<br>液晶显示、嵌入式<br>安装、声光报警、<br>数字通信 | 空: 96方型<br>B: 96槽型 | 空: 数码管<br>L: 点阵液晶 | 一路剩余电<br>流、三路温<br>度监测及报<br>警保护 | 四路剩余电<br>流监测及报<br>警保护 | 八路剩余电<br>流,两路温度<br>监测及报警<br>保护 | 剩余电流、温度、三<br>相电流监测;剩余电<br>流、温度、过流保护;<br>报警事件记录功能 | 剩余电流、温度、三相电<br>压、三相电流监测;剩余电<br>流、温度、过压、过流、缺<br>相保护功能;报警事件记录<br>功能 | 剩余电流、温度、全电参量<br>监测、四象限电能计量;剩余<br>电流、温度、过压、过流、<br>缺相保护功能;报警事件记录<br>功能 |    |
| 其它说明         |                    | 与监控设备通信<br>距离≤1200m,可扩<br>展                              |                    |                   | 96x48<br>面板安装                  | 96x48<br>面板安装         | 96x96<br>面板安装                  | 96x96面板安装                                        | 96x96面板安装                                                         | 1. 96x96面板安装<br>2. Z2配两路RS485通信接口                                    |    |

表4: AKH系列剩余电流互感器选择表

| 基本型号<br>功能参数 | 上海安科瑞<br>剩余电流互感器 | 配电回路额定工作电流                                                                      |                               |                                         |
|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|              | AKH-0.66L        | □                                                                               | □F                            | □D                                      |
| 主要<br>功能参数   |                  | 45: 16~100A<br>80: 100~250A<br>100: 250~400A<br>150: 400~800A<br>200: 800~1500A | 根据客户实际<br>需求定制                | 35: ≤150 A<br>70: ≤225 A<br>105: ≤400 A |
| 其它说明         |                  | 穿孔为圆形,需与<br>电气火灾监控探测<br>器配合使用                                                   | 穿孔为方形,需<br>与电气火灾监控<br>探测器配合使用 | 穿孔为圆形,需与<br>电气火灾监控设备<br>配合使用            |




表5: Acrel-6000系列电气火灾监控设备

| 基本型号<br>功能参数 | 上海安科瑞电气火灾监控设备                                                                    | 安装方式                                | 连接探测器个数                                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
|              | Acrel-6000                                                                       | □                                   | □                                         |
| 主要<br>功能参数   | 工作电源AC220V取自现场或专路供电,有4小时<br>自备电电源; 剩余电流报警30~1000mA连续可<br>调, 温度报警+40℃~+120℃ 连续可调。 | B 壁挂式<br>Q 琴台式<br>G 柜体式             | 壁挂式: 128<br>琴台式/柜体式:<br>可扩展至1024点,<br>须定制 |
| 其它说明         | 液晶中文显示, 声光报警显示报警回路。储存<br>12个月报警信息记录, 配有RJ45接口, 可实现多<br>主机网络连接; 配有USB接口, 方便拷贝。    | 与监控探测器或监<br>控单元有效通信距离<br>≤1200m并可扩展 |                                           |

探测器、互感器及监控设备选择表


|     |             |
|-----|-------------|
| 图集号 | ACR12CDX401 |
| 页次  | 10          |





注：1. 本图为单体系统组网方案，主要适用于中小型单体建筑，且只有一台监控设备的系统。监控设备可选择壁挂式、琴台式或柜体式，可根据现场建筑的规模、安装条件、探测器的数量进行配置；  
2. 探测器可选择ARCM电气火灾监控探测器或者数字型剩余电流互感器。  
ARCM电气火灾监控探测器AC220V电源，取自现场或专路供电。数字型剩


余电流互感器DC24V电源取自现场。探测器的相关技术参数请参见设备选型表；  
3. 上传通信总线至最远端探测器距离不应大于1200m。如距离大于1200m时需另外配置通信中继器；  
4. 组网时可根据现场的情况选配通信集线器。



注：1. 本图为混合系统组网方案，主要适用于大型、超大型单体建筑及群体建筑，且具有一台以上监控设备的系统。监控主设备可选择琴台式或柜体式，监控分设备可选择壁挂式、琴台式或柜体式，可根据现场建筑的规模，安装条件，探测器的数量进行配置；  
2. 探测器可选择ARCM电气火灾监控探测器或者数字型剩余电流互感器。ARCM电气火灾监控探测器AC220V电源，取自现场或专路供电。


数字型剩余电流互感器DC24V电源取自现场。探测器的相关技术参数参见设备选型表；  
3. 上传通信总线至最远端探测器距离不应大于1200m。如距离大于1200m时需另外配置通信信号放大器；  
4. 组网时，可根据现场的情况选配通信集线器。

与火灾自动报警系统监控主机连接方案



注：本图为电气火灾监控与火灾自动报警系统联网通信方案，适用于单体建筑和群体建筑内各琴台式（柜体式、壁挂式）总监控设备实现联网通信，由消防控制室集中监控和管理，但电气火灾监控系统报警显示单元独立设置，满足数据通信资源共享和分别报警显示的使用要求。

|                              |     |             |
|------------------------------|-----|-------------|
| Acrel-6000与火灾<br>自动报警系统连接关系图 | 图集号 | ACR12CDX401 |
|                              | 页次  | 13          |



低压配电系统电气火灾监控设计示例(一)

| 低压开关柜编号                    |                            | 1TD              | 1AA1           | 1AA2           | 1AA3                |        |        |        |        |        |    | 1AA4           |                  |                |        |         |         |         | 1AA5           |       |
|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----|----------------|------------------|----------------|--------|---------|---------|---------|----------------|-------|
| 外形尺寸宽x高x厚(mm)              |                            | 2500x2400x1500   | 1000x2200x1000 | 1000x2200x1000 | 1000x2200x1000      |        |        |        |        |        |    | 1000x2200x1000 |                  |                |        |         |         |         | 1000x2200x1000 |       |
| 低压铜母排                      |                            |                  |                |                |                     |        |        |        |        |        |    |                |                  |                |        |         |         |         |                |       |
| 低压一次接线方案                   |                            |                  |                |                |                     |        |        |        |        |        |    |                |                  |                |        |         |         |         |                |       |
| 小室高度(H=25mm)               |                            |                  | 72E            | 72E            | 8E                  | 8E     | 8E     | 8E     | 8E     | 8E     | 8E |                | 8E               | 16E            | 8E     | 8E      | 8E      | 8E      |                | 72E   |
| 回路编号                       |                            | 1号干式变压器          |                |                | 1-MWL1              | 1-MWL2 | 1-MWL3 | 1-MWL4 | 1-MWL5 | 1-MWL6 |    |                | 1-MWL7           | 1-MWL8         | 1-MWL9 | 1-MWL10 | 1-MWL11 | 1-MWL12 |                | 1-WB1 |
| 用 途                        |                            | 10kV高压电源<br>(照明) | 受电             | 无功自动补偿         | 重要照明、机房用电<br>(工作电源) |        |        |        |        |        | 备用 | 备用             | 一级特重照明<br>(工作电源) | 一级照明<br>(工作电源) |        |         |         | 备用      | 普通照明<br>(工作电源) |       |
| 负<br>荷<br>计<br>算           | 安装容量 (kW)                  |                  |                |                | 9                   | 33     | 9      | 10     | 10     | 94     |    |                | 60               | 320            | 25     | 108     | 172     | 170     |                | 751   |
|                            | 需要系数                       |                  |                |                | 1                   | 0.8    | 1      | 1      | 1      | 0.8    |    |                | 0.8              | 0.6            | 1      | 0.7     | 0.7     | 0.7     |                | 0.55  |
|                            | 计算容量 (kW)                  |                  |                |                | 9                   | 26.4   | 9      | 10     | 10     | 75.2   |    |                | 48               | 192            | 25     | 81      | 120.4   | 119     |                | 413   |
|                            | 功率因数                       |                  |                |                | 0.85                | 0.85   | 0.85   | 0.85   | 0.85   | 0.85   |    |                | 0.85             | 0.85           | 0.85   | 0.85    | 0.85    | 0.85    |                | 0.85  |
|                            | 计算电流 (A)                   |                  |                |                | 16                  | 47     | 16     | 18     | 18     | 134    |    |                | 86               | 343            | 40     | 145     | 215     | 213     |                | 738   |
|                            | 整定电流 (A)                   |                  |                |                | 25                  | 63     | 25     | 25     | 25     | 160    | 63 | 160            | 100              | 400            | 50     | 160     | 250     | 250     | 250            |       |
| 主<br>要<br>电<br>气<br>设<br>备 | 电气火灾监控探测器<br>ARCM-3        |                  |                |                |                     |        |        |        |        |        |    | 1              |                  |                |        |         |         |         | 1              |       |
|                            | 电气火灾监控探测器<br>ARCM-1        |                  |                |                |                     |        |        |        |        |        |    |                |                  |                |        |         |         |         |                |       |
|                            | 模拟型剩余电流互感器<br>AKH-0.66L45  |                  |                |                | 1                   | 1      | 1      | 1      | 1      |        |    |                |                  |                | 1      |         |         |         |                |       |
|                            | 模拟型剩余电流互感器<br>AKH-0.66L80  |                  |                |                |                     |        |        |        |        | 1      |    |                | 1                |                |        | 1       | 1       | 1       |                |       |
|                            | 模拟型剩余电流互感器<br>AKH-0.66L150 |                  |                |                |                     |        |        |        |        |        |    |                |                  | 1              |        |         |         |         |                |       |

注: 1. 本图为低压配电系统电气火灾监控设计示例, 是按第一级配电方案设置, 可根据工程实际情况取舍, 仅供设计时参考;

2. 本图中只注明电气火灾监控产品的选型作为示例, 其他电气产品的选型及技术性能要求等, 均由工程设计确定。



低压配电系统电气火灾监控设计示例(二)

与2AA6柜顶低压母线相连接


|                                      |                            |                |         |         |         |     |     |     |                      |         |         |         |         |                |         |                |         |                  |          |          |          |     |                |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------|---------|---------|---------|-----|-----|-----|----------------------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|----------------|---------|------------------|----------|----------|----------|-----|----------------|
| 低压开关柜编号                              |                            | 1AA6           |         |         |         |     |     |     | 1AA7                 |         |         |         |         |                |         | 1AA8           |         |                  |          |          |          |     | 1AA9           |
| 外形尺寸宽x高x厚(mm)                        |                            | 1000x2200x1000 |         |         |         |     |     |     | 1000x2200x1000       |         |         |         |         |                |         | 1000x2200x1000 |         |                  |          |          |          |     | 1000x2200x1000 |
| 低压铜母排                                |                            |                |         |         |         |     |     |     |                      |         |         |         |         |                |         |                |         |                  |          |          |          |     |                |
| 低压一次接线方案<br>220V/380V<br><br>(正视左上起) |                            |                |         |         |         |     |     |     |                      |         |         |         |         |                |         |                |         |                  |          |          |          |     |                |
| 小室高度(E=25mm)                         |                            | 8E             | 8E      | 8E      | 8E      | 8E  | 8E  | 16E | 8E                   | 8E      | 8E      | 8E      | 16E     | 8E             | 16E     | 8E             | 8E      | 16E              | 8E       | 8E       | 8E       | 8E  | 72E            |
| 回路编号                                 |                            | 1-MWL13        | 1-MWL14 | 1-MWL15 | 1-MWL16 |     |     |     | 1-MWPE1              | 1-MWPE2 | 1-MWPE3 | 1-MWPE4 | 1-MWPE5 | 1-MWPE6        | 1-MWPE7 | 1-MWPE8        | 1-MWPE9 | 1-MWPE10         | 1-MWPE11 | 1-MWPE12 | 1-MWPE13 |     |                |
| 用 途                                  |                            | 一级照明<br>(工作电源) |         |         |         | 备用  | 备用  | 备用  | 消防水泵、防排烟风机<br>(工作电源) |         |         |         |         | 消防电梯<br>(工作电源) |         | 普通电梯<br>(备用电源) |         | 一、二级电力<br>(备用电源) |          |          |          | 备用  | 联络柜            |
| 负<br>荷<br>计<br>算                     | 安装容量 (kW)                  | 55             | 36      | 38      | 97      |     |     |     | 42                   | 41      | 129.7   | 33.2    | 183     | 27             | 27      | 181            | 27      | 212              | 150      | 129      | 50       |     |                |
|                                      | 需要系数                       | 0.8            | 1       | 0.9     | 0.75    |     |     |     | 0.9                  | 0.9     | 0.9     | 0.9     | 1       | 1              | 1       | 0.6            | 1       | 0.8              | 0.7      | 0.8      | 1        |     |                |
|                                      | 计算容量 (kW)                  | 44             | 36      | 34.2    | 73      |     |     |     | 38                   | 37      | 117     | 30      | 183     | 27             | 27      | 108.6          | 27      | 170              | 105      | 103.2    | 50       |     |                |
|                                      | 功率因数                       | 0.85           | 0.85    | 0.85    | 0.85    |     |     |     | 0.85                 | 0.85    | 0.85    | 0.85    | 0.85    | 0.7            | 0.7     | 0.7            | 0.7     | 0.85             | 0.85     | 0.85     | 0.85     |     |                |
|                                      | 计算电流 (A)                   | 79             | 64      | 61      | 130     |     |     |     | 68                   | 66      | 209     | 54      | 327     | 59             | 59      | 236            | 59      | 304              | 188      | 185      | 89       |     |                |
|                                      | 整定电流 (A)                   | 100            | 80      | 80      | 160     | 100 | 200 | 400 | 80                   | 80      | 250     | 63      | 400     | 80             | 80      | 250            | 80      | 320              | 200      | 200      | 100      | 250 |                |
| 主<br>要<br>电<br>气<br>设<br>备           | 模拟型剩余电流互感器<br>AKH-0.66L45  | 1              | 1       | 1       |         |     |     |     |                      |         |         |         |         | 1              | 1       |                | 1       |                  |          |          | 1        |     |                |
|                                      | 模拟型剩余电流互感器<br>AKH-0.66L80  |                |         |         | 1       |     |     |     |                      |         |         |         |         |                |         | 1              |         |                  | 1        | 1        |          | 1   |                |
|                                      | 模拟型剩余电流互感器<br>AKH-0.66L100 |                |         |         |         |     |     |     |                      |         |         |         |         |                |         |                |         | 1                |          |          |          |     |                |
|                                      | 电气火灾监控探测器<br>ARCM-2        |                |         |         |         |     |     | 1   |                      |         |         |         |         |                |         |                |         |                  |          |          |          |     |                |
|                                      | 电气火灾监控探测器<br>ARCM-3        |                |         |         |         |     |     |     |                      |         |         |         |         |                | 1       |                |         |                  |          |          |          |     | 1              |

WT1:上传通信总线  
ZRRVSP-2x1.5

注:1. 本图为低压配电系统电气火灾监控设计示例,是按第一级配电方案设置,可根据工程实际情况取舍,仅供设计时参考;  
2. 本图中只注明电气火灾监控产品的选型作为示例,其他电气产品的选型及技术性能要求等,均由工程设计确定。

低压配电系统  
电气火灾监控设计示例(二)

低压配电系统电气火灾监控设计示例(三)



注:1. 本图为低压配电系统电气火灾监控设计示例,是按第一级配电方案设置,可根据工程实际情况取舍,仅供设计时参考;

2. 本图中只注明电气火灾监控产品的选型作为示例,其他电气产品的选型及技术性能要求等,均由工程设计确定。

低压配电系统  
电气火灾监控设计示例(三)

图集号 ACR12CDX401  
页次 17

低压配电系统电气火灾监控设计示例(四)


|                                          |                            |                |  |                |    |                     |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        |        |     |                |  |                  |  |                |  |
|------------------------------------------|----------------------------|----------------|--|----------------|----|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------------|--|------------------|--|----------------|--|
| 低压开关柜编号                                  |                            | 2AA5           |  | 2AA4           |    |                     |        |        |        |        |        | 2AA3           |        |        |        |        |        |        |     | 2AA2           |  | 2AA1             |  | 2TD            |  |
| 外形尺寸宽x高x厚 (mm)                           |                            | 1000x2200x1000 |  | 1000x2200x1000 |    |                     |        |        |        |        |        | 1000x2200x1000 |        |        |        |        |        |        |     | 1000x2200x1000 |  | 1000x2200x1000   |  | 2500x2400x1500 |  |
| 低压铜母排                                    |                            |                |  |                |    |                     |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        |        |     |                |  |                  |  |                |  |
| 低压一次接线方案<br><br>220V/380V<br><br>(正视左上起) |                            |                |  |                |    |                     |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        |        |     |                |  |                  |  |                |  |
| 小室高度(B=25mm)                             |                            | 72E            |  | 8E             | 8E | 8E                  | 8E     | 8E     | 8E     | 8E     | 8E     | 8E             | 16E    | 8E     | 8E     | 8E     | 8E     | 72E    | 72E | 2号干式变压器        |  |                  |  |                |  |
| 回路编号                                     |                            | 9WL            |  |                |    | 2-MWL1              | 2-MWL2 | 2-MWL3 | 2-MWL4 | 2-MWL5 | 2-MWL6 | 2-MWL7         | 2-MWL6 | 2-MWL5 | 2-MWL4 | 2-MWL3 | 2-MWL2 | 2-MWL1 |     |                |  |                  |  |                |  |
| 用 途                                      |                            | 普通照明<br>(工作电源) |  | 备用             | 备用 | 重要照明、机房用电<br>(备用电源) |        |        |        |        |        | 普通照明<br>(工作电源) |        |        |        |        |        | 无功自动补偿 |     | 受电             |  | 10kV高压电源<br>(电力) |  |                |  |
| 负<br>荷<br>计<br>算                         | 安装容量 (kW)                  | 720            |  |                |    | 94                  | 10     | 10     | 9      | 33     | 9      | 47             | 239    | 147    | 36     | 49.3   | 20     | 100    |     |                |  |                  |  |                |  |
|                                          | 需要系数                       | 0.55           |  |                |    | 0.8                 | 1      | 1      | 1      | 0.8    | 1      | 0.9            | 0.7    | 0.7    | 0.9    | 0.9    | 1      | 0.7    |     |                |  |                  |  |                |  |
|                                          | 计算容量 (kW)                  | 396            |  |                |    | 75.2                | 10     | 10     | 9      | 26.4   | 9      | 42.3           | 192    | 103    | 32.4   | 44     | 20     | 70     |     |                |  |                  |  |                |  |
|                                          | 功率因数                       | 0.85           |  |                |    | 0.85                | 0.85   | 0.85   | 0.85   | 0.85   | 0.85   | 0.85           | 0.85   | 0.85   | 0.85   | 0.85   | 0.85   | 0.85   |     |                |  |                  |  |                |  |
|                                          | 计算电流 (A)                   | 708            |  |                |    | 134                 | 18     | 18     | 16     | 47     | 16     | 77             | 299    | 184    | 58     | 79     | 36     | 125    |     |                |  |                  |  |                |  |
|                                          | 整定电流 (A)                   | 800            |  | 160            | 63 | 160                 | 25     | 25     | 25     | 63     | 25     | 100            | 320    | 200    | 80     | 100    | 50     | 160    |     |                |  |                  |  |                |  |
| 主<br>要<br>电<br>气<br>设<br>备               | 电气火灾监控探测器<br>ARCM-3        |                |  |                |    |                     |        |        |        |        | 1      |                |        |        |        |        |        | 1      |     |                |  |                  |  |                |  |
|                                          | 电气火灾监控探测器<br>ARCM-1        |                |  |                |    |                     |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        |        |     |                |  |                  |  |                |  |
|                                          | 模拟型剩余电流互感器<br>AKH-0.66L45  |                |  |                |    |                     | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1              |        |        | 1      | 1      | 1      |        |     |                |  |                  |  |                |  |
|                                          | 模拟型剩余电流互感器<br>AKH-0.66L80  |                |  |                |    | 1                   |        |        |        |        |        |                |        | 1      |        |        |        | 1      |     |                |  |                  |  |                |  |
|                                          | 模拟型剩余电流互感器<br>AKH-0.66L100 |                |  |                |    |                     |        |        |        |        |        |                | 1      |        |        |        |        |        |     |                |  |                  |  |                |  |


注: 1. 本图为低压配电系统电气火灾监控设计示例, 是按第一级配电方案设置, 可根据工程实际情况取舍, 仅供设计时参考;

2. 本图中只注明电气火灾监控产品的选型作为示例, 其他电气产品的选型及技术性能要求等, 均由工程设计确定。

低压配电系统  
电气火灾监控设计示例(四)

|     |             |
|-----|-------------|
| 图集号 | ACR12CDX401 |
| 页次  | 18          |
















电气火灾监控装置接线示意

- 注：1. 接线示意图为剩余电流超过设定值时断开断路器的方案，如不需要切断电源时，可取消脱扣信号线，信号线可作用于报警；  
 2. 本图为常用剩余电流互感器外形尺寸图；  
 3. 剩余电流互感器可根据用户要求尺寸定制。




| 尺寸(mm)<br>型号 | A   | B  | C   | D | E   | F   | G   | H   |
|--------------|-----|----|-----|---|-----|-----|-----|-----|
| L45          | 77  | 25 | 5   | 6 | 45  | 64  | 75  | 68  |
| L80          | 126 | 25 | 4.8 | 6 | 80  | 94  | 120 | 105 |
| L100         | 156 | 25 | 4.8 | 6 | 100 | 115 | 140 | 125 |
| L150         | 204 | 30 | 4   | 6 | 150 | 160 | 200 | 180 |
| L200         | 246 | 40 | 4   | 6 | 200 | 210 | 242 | 215 |
| L-200 × 50   | 175 | 55 | /   | / | 200 | 50  | 246 | /   |
| L-260 × 100  | 178 | 58 | /   | / | 260 | 100 | 318 | /   |


|          |                      |         |         |         |          |                       |       |       |                      |
|----------|----------------------|---------|---------|---------|----------|-----------------------|-------|-------|----------------------|
| 互感器分类    | 模拟型剩余电流互感器AKH-0.66L□ |         |         |         |          | 数字型剩余电流互感器AKH-0.66L□D |       |       | 矩形剩余电流互感器AKH-0.66L□F |
| 配电回路连接方式 | 线缆连接                 |         |         |         |          | 线缆连接                  |       |       | 铜排连接                 |
| 互感器内径尺寸  | Φ45                  | Φ80     | Φ100    | Φ150    | Φ200     | Φ35                   | Φ70   | Φ105  | 根据客户实际使用母排规格确定       |
| 额定工作电流等级 | 16-100               | 100-250 | 250-400 | 400-800 | 800-1500 | ≤100A                 | ≤225A | ≤400A |                      |



互感器穿过线缆示意图



互感器穿过铜排示意图




注：1. 剩余电流互感器的额定电流等级，应大于或等于配电回路保护电器的整定电流值。实际应用中应确保所有线缆或铜排穿过互感器；


2. 温度传感器为一热敏电阻NTC，它提供-10℃-120℃的温度监控基准，可以用来监测线缆或配电箱内的温度，提供温度保护。

剩余电流互感器  
温度传感器技术参数


|     |             |
|-----|-------------|
| 图集号 | ACR12CDX401 |
| 页次  | 24          |



监控探测器  
ARCM200L-I/UI/Z/Z2/J8




监控探测器  
ARCM300-J8




监控探测器  
ARCM300-J1/J4


ARCM200L-I/UI/Z/Z2



ARCM200L-J8




ARCM300-J8









监控探测器接线端子

ARCM300-J1/J4



- 注: 1. 监控探测器接线端子排装于产品后底板外部;  
2. 监控探测器的接线端子编号和接线功能, 均与实际产品相同。


监控探测器接线端子排



监控探测器接线端子



注：1. 监控探测器接线端子排装于产品后底板外部；  
2. 监控探测器的接线端子编号和接线功能, 均与实际产品相同。

|            | A     | B  | C    | D  |
|------------|-------|----|------|----|
| ARCM300-J1 | 54    | 85 | 68.3 | 35 |
| ARCM300-J4 | 54    | 85 | 68.3 | 35 |
| ARCM300-J8 | 107.3 | 85 | 74.7 | 35 |



注：1. 此图为图集中所涉及探测器的外形及安装尺寸图；  
2. 外形与安装尺寸以毫米（mm）为单位；  
3. 安装尺寸图中进深含端子长度。

|             | A   | B   | C   | D   | E  |
|-------------|-----|-----|-----|-----|----|
| ARCM200L-I  | 96  | 96  | 88  | 88  | 85 |
| ARCM200L-UI | 96  | 96  | 88  | 88  | 85 |
| ARCM200L-Z  | 96  | 96  | 88  | 88  | 85 |
| ARCM200L-Z2 | 96  | 96  | 88  | 88  | 85 |
| ARCM200L-J8 | 96  | 96  | 88  | 88  | 85 |
| ARCM100-Z   | 120 | 120 | 108 | 108 | 85 |
| ARCM500-J32 | 112 | 112 | 90  | 90  | 51 |




|              | A  | B  | C  | D  | E   |
|--------------|----|----|----|----|-----|
| ARCM200BL-J1 | 48 | 96 | 91 | 44 | 103 |
| ARCM200BL-J4 | 48 | 96 | 91 | 44 | 103 |

监控探测器外形及安装尺寸



壁挂式电气火灾监控设备主要组成部件



| 类型      | 主要部件             |
|---------|------------------|
| 计算机     | 10" TFT彩色触摸屏     |
| 输入/输出模块 | 内置远程智能I/O模块      |
| 声光报警器   | 内置蜂鸣器，LED指示灯     |
| 备用电源    | 内置500VA在线式长效型UPS |


监控设备外形尺寸表

| 尺寸(mm) \ 型号 | Acrel-6000/B |
|-------------|--------------|
| 宽(W)        | 400          |
| 高(H)        | 500          |
| 深(D)        | 190          |

壁挂式电气火灾监控设备接线端子排

|   |           |
|---|-----------|
| 1 | 1号回路通信A端子 |
| 2 | 1号回路通信B端子 |
| 3 | 2号回路通信A端子 |
| 4 | 2号回路通信B端子 |
| 5 | 3号回路通信A端子 |
| 6 | 3号回路通信B端子 |
| 7 | 4号回路通信A端子 |
| 8 | 4号回路通信B端子 |

- 注：1. 本图为Acrel-6000/B 壁挂式监控设备外形尺寸，与实际产品相同；
2. 壁挂式监控设备优先安装在消防控制室，当无消防控制室时，壁挂式监控设备亦可安装在有人值班的变配电所(配电室)，或经常有人值班的房间内墙壁上；
3. 壁挂式监控设备接线端子排装于后机箱上部，其接线端子编号及接线功能，均与实际的产品相同；
4. 壁挂式监控设备可按实际使用的通信总线回路数量，对接线端子排进行增减；
5. 每个回路可接32个探测器，共4个回路。



监控设备外形尺寸表

| 型号           | 尺寸 (mm) | 宽 (W) | 高 (H) | 深 (D) |
|--------------|---------|-------|-------|-------|
| Acrel-6000/G |         | 600   | 2000  | 600   |

- 注：1. 本图为Acrel-6000/G柜体式监控设备外形尺寸，均与实际产品相同；  
2. 柜体式监控设备优先安装在消防控制室；  
3. 柜体式监控设备接线端子排装于设备后面，图中所示为16路柜体式监控设备接线端子排；  
4. 柜体式监控设备可按实际使用的通信总线回路数量，对接线端子排进行增减；  
5. 每个回路可接32个探测器，可接1～32个回路。

柜体式电气火灾监控设备主要组成部件

| 类型      | 主要部件                                                             |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| 计算机     | 工业PC，Core2. 26G/1G/320G+键鼠，17"液晶显示器，WindowsXP，Acrel-6000电气火灾监控软件 |
| 输入/输出模块 | 内置远程智能I/O模块                                                      |
| 声光报警器   | 内置音箱、LED指示灯、消声按钮、复位按钮                                            |
| 备用电源    | 内置1KVA在线式长效型UPS                                                  |

16路柜体式电气火灾监控设备接线端子排

|    |           |    |            |
|----|-----------|----|------------|
| 1  | 1号回路通信A端子 | 19 | 10号回路通信A端子 |
| 2  | 1号回路通信B端子 | 20 | 10号回路通信B端子 |
| 3  | 2号回路通信A端子 | 21 | 11号回路通信A端子 |
| 4  | 2号回路通信B端子 | 22 | 11号回路通信B端子 |
| 5  | 3号回路通信A端子 | 23 | 12号回路通信A端子 |
| 6  | 3号回路通信B端子 | 24 | 12号回路通信B端子 |
| 7  | 4号回路通信A端子 | 25 | 13号回路通信A端子 |
| 8  | 4号回路通信B端子 | 26 | 13号回路通信B端子 |
| 9  | 5号回路通信A端子 | 27 | 14号回路通信A端子 |
| 10 | 5号回路通信B端子 | 28 | 14号回路通信B端子 |
| 11 | 6号回路通信A端子 | 29 | 15号回路通信A端子 |
| 12 | 6号回路通信B端子 | 30 | 15号回路通信B端子 |
| 13 | 7号回路通信A端子 | 31 | 16号回路通信A端子 |
| 14 | 7号回路通信B端子 | 32 | 16号回路通信B端子 |
| 15 | 8号回路通信A端子 | 61 | 控制输出端正极    |
| 16 | 8号回路通信B端子 | 62 | 控制输出端负极    |
| 17 | 9号回路通信A端子 | 63 | 联动信号输入正极   |
| 18 | 9号回路通信B端子 | 64 | 联动信号输入负极   |

柜体式监控设备外形尺寸



|     |             |
|-----|-------------|
| 图集号 | ACR12CDX401 |
| 页次  | 29          |

琴台式电气火灾监控设备主要组成部件

| 类型      | 主要部件                                                                 |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 计算机     | 工业PC, Core2. 26G/1G/320G+键鼠, 17"液晶显示器, WindowsXP, Acrel-6000电气火灾监控软件 |
| 输入/输出模块 | 内置远程智能I/O模块                                                          |
| 声光报警器   | 内置音箱、LED指示灯、消声按钮、复位按钮                                                |
| 备用电源    | 内置1KVA在线式长效型UPS                                                      |

监控设备外形尺寸表

| 型号      | Acrel-6000/Q |
|---------|--------------|
| 尺寸 (mm) |              |
| 宽 (W)   | 630          |
| 高 (H)   | 1174         |
| 深 (D)   | 950          |



- 注: 1. 本图为Acrel-6000/Q 琴台式监控设备外形尺寸, 均与实际产品相同;  
2. 琴台式监控设备优先安装在消防控制室;  
3. 琴台式电气火灾监控设备接线端子排与柜体式电气火灾监控设备接线端子排相同, 具体可参考本图集29页;  
4. 琴台式监控设备接线端子排装于设备后面;  
5. 琴台式监控设备可按实际使用的通信总线回路数量, 对接线端子排进行增减;  
6. 每个回路可接32个探测器, 可接1~32个回路。

系统运行界面



包含“菜单栏”、“快速启动栏”、“运行监视界面”及“系统状态栏”四部分，可以分别通过点击系统主界面上方的菜单栏或快速启动栏内按钮进入各相关功能界面。

状态监测界面



直观地列出了所查询监测点配置的监控探测器内部的设定参数、测量参数、状态参数，并可通过界面对监控探测器进行远程解除报警或分合闸控制。

设备检测界面



该检测功能为“系统管理级”和“监控操作级”方可进行的操作功能，主要用于设备自检和对监控系统柜体面板指示灯的手动检测。

报警记录界面



用户于该界面内可查询任意时段内相应报警或动作类型下的记录，各级操作权限均可查看该界面的信息。

Acrel-6000电气火灾监控系统调试报告书  
上海安科瑞电气股份有限公司

第 页

|        |         |      |       |
|--------|---------|------|-------|
| 编 号    |         |      | 调试日期: |
| 工程名称:  |         |      |       |
| 服务地址:  |         |      |       |
| 联系人:   |         |      | 联系方式: |
| 应用场合:  |         |      |       |
| 现场系统组成 |         |      |       |
| 编 号    | 系统分类    | 规格型号 | 数 量   |
| ①      | 监控主设备   |      |       |
| ②      | 监控分设备   |      |       |
| ③      | 监控探测器   |      |       |
| ④      | 剩余电流互感器 |      |       |
| ⑤      | 温度传感器   |      |       |
| ⑥      | 其它部件    |      |       |

现场布线图:

Acrel-6000电气火灾监控系统功能及调试


Acrel-6000系统功能概述

- 1 电气火灾监控设备（以下简称监控设备）
- 1.1 监控设备能接收来自探测器的监控报警信号，发出声、光报警信号。
- 1.2 监控设备具有故障报警功能，当监控设备与探测器之间的连接线断路、短路或者监控设备主电源欠压时，发出与监控报警信号有明显区别的声光报警信号。
- 1.3 监控设备能够对本机进行功能检查。
- 2 监控探测器
- 2.1 当被监视部位温度达到报警设定值时，探测器应发出报警信号。

- 2.2 当被保护线路剩余电流达到报警设定值时，探测器应发出报警信号。
- 2.3 探测器应有工作状态指示灯和自检功能。
- 2.4 探测器在报警时应发出声、光报警信号，并予以保持，直至手动复位。
- 2.5 探测器的报警值设定要符合现场实际要求。
- 2.6 额定剩余电流动作值应根据保护区域内电气线路的正常剩余电流选定。探测器剩余电流报警值应在30mA~1000mA（需检查系统中固有剩余电流值）。

现场调试项目及工作流程

- 1 探测器安装后的检验项目
- 1.1 探测器能探测被保护线路中的剩余电流、温度等电气火灾危险参数的变化。
- 1.2 当被保护线路中的剩余电流、温度未到达报警值时，探测器不应发出报警信号。
- 1.3 当被保护线路剩余电流达到报警设定值时，探测器应在30S内发出报警信号。
- 1.4 当被监视部位温度达到报警设定值时，探测器应在30S内发出报警信号。
- 2 现场调试流程
- 2.1 Acrel-6000监控设备、探测器联接电源、通信导线、网线、光纤、转换设备、交换机设备安装完成。
- 2.2 配置监控设备的系统参数（包括通信端口，探测器通信地址等）。
- 2.3 设置探测器通信地址，剩余电流报警值、温度报警值等。
- 2.4 检查通信是否联通，如通信不能联通应检查通信地址及通信联接。
- 2.5 直至通信正常。



|                            |     |             |
|----------------------------|-----|-------------|
| Acrel电气火灾监控<br>系统调试报告组成及内容 | 图集号 | ACR12CDX401 |
|                            | 页次  | 32          |

Acrel-6000电气火灾监控系统调试报告书  
上海安科瑞电气股份有限公司

编号

第 页

| 序号 | 通讯<br>通道 | 通讯<br>地址 | 监控<br>区域 | 监控<br>地点 | 探测<br>器型<br>号 | 监控内容 |    | 附加功能 |   |   |   |   | 监控<br>回路<br>数 | 备注 |
|----|----------|----------|----------|----------|---------------|------|----|------|---|---|---|---|---------------|----|
|    |          |          |          |          |               | 温度   | 漏电 | L    | Y | Q | I | U |               |    |
| 1  |          |          |          |          |               |      |    |      |   |   |   |   |               |    |
| 2  |          |          |          |          |               |      |    |      |   |   |   |   |               |    |
| 3  |          |          |          |          |               |      |    |      |   |   |   |   |               |    |
| 4  |          |          |          |          |               |      |    |      |   |   |   |   |               |    |
| 5  |          |          |          |          |               |      |    |      |   |   |   |   |               |    |
| 6  |          |          |          |          |               |      |    |      |   |   |   |   |               |    |
| 7  |          |          |          |          |               |      |    |      |   |   |   |   |               |    |
| 8  |          |          |          |          |               |      |    |      |   |   |   |   |               |    |
| 9  |          |          |          |          |               |      |    |      |   |   |   |   |               |    |
| 10 |          |          |          |          |               |      |    |      |   |   |   |   |               |    |
| 11 |          |          |          |          |               |      |    |      |   |   |   |   |               |    |
| 12 |          |          |          |          |               |      |    |      |   |   |   |   |               |    |
| 13 |          |          |          |          |               |      |    |      |   |   |   |   |               |    |
| 14 |          |          |          |          |               |      |    |      |   |   |   |   |               |    |

Acrel-6000电气火灾监控系统调试报告书  
上海安科瑞电气股份有限公司

编号

第 页

| 序号 | 通讯通道 | 通讯地址 | 监控回路 | 现场位置 | 现场漏电值 | 现场漏电设定值 | 现场温度值 | 现场温度设定值 | 电流 | 电压 | 备注 |
|----|------|------|------|------|-------|---------|-------|---------|----|----|----|
| 1  |      |      |      |      |       |         |       |         |    |    |    |
| 2  |      |      |      |      |       |         |       |         |    |    |    |
| 3  |      |      |      |      |       |         |       |         |    |    |    |
| 4  |      |      |      |      |       |         |       |         |    |    |    |
| 5  |      |      |      |      |       |         |       |         |    |    |    |
| 6  |      |      |      |      |       |         |       |         |    |    |    |
| 7  |      |      |      |      |       |         |       |         |    |    |    |
| 8  |      |      |      |      |       |         |       |         |    |    |    |
| 9  |      |      |      |      |       |         |       |         |    |    |    |
| 10 |      |      |      |      |       |         |       |         |    |    |    |
| 11 |      |      |      |      |       |         |       |         |    |    |    |
| 12 |      |      |      |      |       |         |       |         |    |    |    |
| 13 |      |      |      |      |       |         |       |         |    |    |    |
| 14 |      |      |      |      |       |         |       |         |    |    |    |

校验工程师

用户签名

完成日期

- 注: 1. L代表联动、Y代表烟雾、Q代表缺相、I代表电流、U代表电压;  
2. 本图为Acrel-6000电气火灾监控系统调试报告书格式示例, 在安装调试和检测期间, 应按分类项目要求填写完整, 以作为工程存档、维修和竣工验收的参考依据, 确保工程的质量标准。

Acrel电气火灾监控系统调试报告书格式示例

|     |             |
|-----|-------------|
| 图集号 | ACR12CDX401 |
| 页次  | 33          |





● ARCM 剩余电流式电气火灾探测器检验报告



● Acrel-6000 型电气火灾监控设备检验报告





## 上海安科瑞电气股份有限公司 SHANGHAI ACREL CO.,LTD

---

地 址： 上海嘉定马东工业园区育绿路253号

订货电话： 400-820-8615

邮 编： 201801

传 真： 021-69158303

网 址： <http://www.ACREL.cn>

E-mail: 市场部 [ACREL001@vip.163.com](mailto:ACREL001@vip.163.com)  
系统集成部 [ACREL006@vip.163.com](mailto:ACREL006@vip.163.com)